

Zásady užívání čerpací stanice (ČS VAC) - obec Lešany

Článek I.

Předmět přílohy

Pokyny pro užívání ČS, která slouží k odvodu splaškových vod od nemovitosti. Těmito předpisy je odběratel a dodavatel povinen se řídit a podpisem této přílohy se k tomu zavazuje.

Článek II.

Pokyny pro odběratele

- Je zakázáno a nebezpečné:
 - Svévolné otevírání čerpacích jímek
 - Svévolné otevírání skříňky ovládací automatiky
 - Provádět ruční čerpání
 - Parkovat nad jímkou nebo jiným způsobem omezovat přístup k jímkce
 - Vstupovat do jímky a dotýkat se el. vybavení ovládací jednotky (životu nebezpečné)
- Odběratel je povinen nahlásit poruchu na tel. číslo:
Po - Pá (8-16 hod) 582 373 189, 724 861 079
So, Ne (8-20 hod) 739 415 939, 724 861 079
- Odběratel je povinen umožnit vstup dodavateli na svůj pozemek za účelem údržby nebo opravy jímek.
- V případě ČS VAC se jedná o ČS s čerpadly umístěnými v mokré jímkce s akumulacním objemem 1 m³ uvnitř ČS. Z tohoto důvodu je nezbytné v případě výpadku elektrické energie omezit produkci odpadních vod (akumulace odpovídá dvoudenní produkci odpadních vod od čtyř členné domácnosti).

Článek III.

Povinnosti dodavatele

- Zajistit provozovatele (servisní organizace) a pravidelný dohled a údržbu ČS.
- Zajistit odstranění poruchy do 24 hodin.
- 1x ročně zajistit vyčištění jímky, provést kontrolu ovládacích prvků čerpadla, zkontrolovat elektro kabely a vodotěsnost spojů a ověřit funkčnost technologie.
- Každé 3 roky provést kontrolu stavu čerpadel (revize a případné repase).

Článek IV.

Zvláštní ustanovení

- Je-li porucha způsobena neodborným zásahem do zařízení nebo vypuštěním látek uvedených ve smlouvě o odvádění odpadních vod je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opravou zařízení.

V Lešanech dne _____ 2022

Ing. Vladislava Bábková
starostka, obec Lešany

[jméno/název odběratele]
[funkce (u právnických osob)]